



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 марта 2023 г. № 510

МОСКВА

### **О внесении изменения в пункт 32 Правил противопожарного режима в Российской Федерации**

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

1. Пункт 32 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 39, ст. 6056; 2022, № 44, ст. 7567), дополнить абзацами следующего содержания:

"Электроустановки зданий общежитий, хостелов, общеобразовательных организаций, образовательных организаций с наличием интерната, дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирных), спальных корпусов организаций отдыха детей и их оздоровления, медицинских организаций, предназначенных для осуществления медицинской деятельности, оборудуются устройствами защиты от дугового пробоя, которые поддерживаются в исправном состоянии. Оборудование таких зданий, введенных в эксплуатацию до 1 марта 2024 г., указанными устройствами защиты осуществляется при их реконструкции или капитальном ремонте.


Установка устройств защиты от дугового пробоя в распределительных и групповых сетях электроснабжения систем



противопожарной защиты и систем медицинского назначения, поддерживающих жизнедеятельность пациентов, не допускается."

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2024 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации



М.Мишустин

